

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заправка и ремонт огнетушителей в Ташкентском офиса СП

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	Предприятие - почтовый адрес - телефон - факс	СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» Республика Узбекистан, 100128, г. Ташкент, Шайхантахурский район ул. Зулфияхоним,112 Тел/факс: (+998 78) 129-29-00
	Наименование и цели оказываемых услуг	Перезарядка и ремонт огнетушителя в Ташкентского офиса СП Recharging and repair of fire extinguishers in the Tashkent office of the SP
	Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса	г. Ташкент улица Зулфияхоним 112
	Основные требования к содержанию выполняемой работы:	• Приём, дефектация, разборка огнетушителей- Очистка, замена неисправных элементов- Заправка порошковым составом и/или газогенерирующим элементом. Сборка, герметизация, контроль давления, окраска (при необходимости)- Проведение испытаний в соответствии с O'zDSt 3414:2019,O'zDSt 1059:2010, O'zDSt 2589:2012- Ведение документации по выполненным работам- Маркировка отремонтированных огнетушителей Acceptance, defect detection, disassembly of fire extinguishers - Cleaning, replacement of faulty elements; - Filling with powder composition and/or gas-generating element Assembly, sealing, pressure control, painting (if necessary) - Carrying out tests in accordance with O'zDSt 3414:2019, O'zDSt 1059:2010, O'zDSt 2589:2012 - Maintaining documentation on work performed - Marking of repaired fire extinguishers • Все работы должны выполняться в строгом соответствии со стандартом O'z DSt 3414:2019, O'z DSt 1059:2010, O'z DSt 2589:2012, Постановлением КМ РУз №649 от 20.10.2020 г. и внутренними регламентами СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». Запрещается использование несертифицированных материалов и отклонение от установленной технологии All work must be carried out in strict accordance with the standard O'z DSt 3414:2019, O'z DSt 1059:2010, O'z DSt 2589:2012, Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 649 dated October 20, 2020 and the internal regulations of JV LLC Uz-Kor Gas Chemical. The use of uncertified materials and deviation

		from the established technology is prohibited. Огнетушители после ремонта и перезарядки должны соответствовать требованиям ГОСТ и стандарту O'z DSt 3414:2019, O'z DSt 1059:2010, O'z DSt 2589:2012;- Давление внутри баллона — в пределах нормы- Герметичность проверена- Внешнее состояние — без следов коррозии, механических повреждений- Паспорт и маркировка обновлены. Fire extinguishers after repair and recharging must comply with the requirements of GOST and the standard O'z DSt 3414:2019, O'z DSt 1059:2010, O'z DSt 2589:2012 - The pressure inside the cylinder is within the normal range - The tightness has been checked; - The external condition is without signs of corrosion, mechanical damage - The passport and marking have been updated Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 1 (одного) года с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей The Contractor guarantees the safe and proper operation of fire extinguishers for 1 (one) year from the date of recharging, provided that the Customer complies with the rules for storing and operating fire extinguishers.
--	--	--