

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора №CS-146-26 на приобретение и установку клапанов дистанционного отключения/включения подачи природного газа DN100 (ДУ100) с возможностью интеграции в систему АСКУПГ «Автоматизированная система контроля и учета потребления природного газа» согласно прикрепленной спецификации.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсному отбора;
- в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

К конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в Узбекистане и имеющие право на коммерческую деятельность на территории Республики Узбекистан.

Просим предоставить коммерческое предложение до 17:00 часов по Ташкентскому времени 14.08.2026 г.

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, аннулировать конкурс и отклонить все предложения в любой момент до присуждения контракта, без какой-либо ответственности перед участниками конкурса.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп: К.Нурымбетов
Тел: +998-61-226-71-76
e-mail: k.nurimbetov@uz-kor.com

Спецификация к конкурсному отбору №CS-146-26.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	Клапан дистанционного отключения/включения подачи природного газа DN100 (ДУ100) с возможностью интеграции в систему АСКУПГ	штук	2

Условия конкурсного отбора №CS-146-26

- Заказчик и организатор закупок: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

- Размещение конкурсного отбора: www.tenderweek.com; www.uz-kor.com.

- Срок поставки и установки: в течение 20 дней с момента подписания Контракта.

- Условия поставки: Республика Каракалпакстан, Кунградский район, посёлок Акчалак.

- Условия платежа: 100% оплата после доставки и установки товара.

- Срок коммерческого предложения: не менее 60 дней.

- Все товары должны быть растаможены и должны быть в наличии на складе Поставщика на территории Узбекистана.

- Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации: Тел/факс: 8 (361) 224-90-27 либо на электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).

- Кому: k.nurimbetov@uz-kor.com

- Тема: (Указать номер спецификации)

- Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям, указанным выше.

Техническая характеристика

Клапан дистанционного отключения/включения подачи природного газа DN100 (Ду100) с возможностью подключения к АСКУПГ (TGNHAT) /

№	Параметр	Техническая характеристика
1	Наименование оборудования	Клапан дистанционного отключения/включения подачи природного газа DN100 (Ду100) с возможностью интеграции в систему АСКУПГ (TGNHAT).
2	Назначение	Предназначен для автоматического и дистанционного перекрытия подачи природного газа по сигналу от корректора газа, узла телеметрии АСКУПГ (TGNHAT), датчиков загазованности, пожарной сигнализации и других аварийных систем.
3	Условный проход (DN)	DN100 (ДУ100).
4	Тип присоединения	Фланцевое (ГОСТ 12815 / DIN / ISO).
5	Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542, сжиженный углеводородный газ (СУГ), воздух.
6	Класс герметичности	Класс «А» по ГОСТ 9544 (полная герметичность).
7	Время срабатывания	Не более 1 секунды.
8	Тип управления	Электромагнитный импульсный привод или электропривод с дистанционным управлением.
9	Способ взвода	Ручной взвод либо автоматический повторный запуск (в зависимости от исполнения) / Manual reset or automatic restart, depending on the valve configuration.
10	Номинальное рабочее давление	0,005–0,6 МПа (низкое/среднее давление); PN16 (1,6 МПа) или PN25 (2,5 МПа) для промышленного применения.
11	Температура рабочей среды	От –30 °С до +60 °С.

№	Параметр	Техническая характеристика
12	Температура окружающей среды	От –40 °С до +50 °С.
13	Материал корпуса	Высокопрочный чугун (GGG40, ВЧ50), углеродистая сталь 20, сталь 09Г2С либо алюминиевый сплав.
14	Материал уплотнений	NBR (нитрильный каучук) или Viton (FKM), устойчивые к воздействию углеводородов.
15	Управляющее питание	12 В DC или 24 В DC; опционально 220 В AC.
16	Потребляемая мощность	15–35 Вт (в момент срабатывания).
17	Контроль положения клапана	Концевые выключатели с индикацией положений «Открыто» / «Закрыто».
18	Передача состояния	«Сухой контакт» либо дискретный сигнал для передачи информации в контроллер АСКУПГ (TGNHAT).
19	Исполнение по взрывозащите	1Ex d IIC T4 Gb либо 1Ex ib IIB T4 Gb.
20	Степень защиты оболочки	Не ниже IP65, предпочтительно IP67.

Технические характеристики модуля связи АСКУПГ (TGNHAT)

№	Параметр	Техническая характеристика
21	Назначение	Передача показаний прибора учета природного газа и дистанционное управление клапаном.
22	Интерфейсы связи	RS-485 (Modbus RTU), GPRS, NB-IoT, LoRaWAN.
23	Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU, открытые протоколы обмена АСКУПГ (TGNHAT).

№	Параметр	Техническая характеристика
24	Электропитание	Литиевая батарея 3,6 В (ресурс 5–10 лет) либо внешнее питание 12/24 В DC.
25	Передаваемые параметры	Накопленный объем газа (V и Vc), текущий расход, давление, температура, уровень заряда батареи, аварийные сигналы, вскрытие корпуса, состояние клапана («Открыт»/«Закрит»).
26	Функции управления	Дистанционное закрытие по команде диспетчера; автоматическое перекрытие при аварии, превышении расхода, утечке газа, несанкционированном вскрытии оборудования.

Требования к надежности

№	Параметр	Техническая характеристика
27	Степень защиты	Не ниже IP65/IP67. / Not less than IP65/IP67.
28	Взрывозащита	Маркировка 1Ex d IIC T4 Gb либо 1Ex ib IIC T4 Gb.
29	Срок службы	Не менее 10–12 лет.
30	Соответствие требованиям	Возможность интеграции с Автоматизированной системой контроля и учета потребления природного газа (АСКУПГ / TGNHAT), соответствие требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан и нормативных документов в области газоснабжения.